

تخطيط - تنفيذ (Design-Build) لتخطيط واقامة محطتي كهرباء ثانويتين في محطات ضخ لمكורות التي ستقام في كسلون وعين كيرم

مناقصة رقم 2018 - 67 / ف

تغيير شروط الحد الأدنى المهني بخصوص تجربة مقالة

مكורות شركة مياه محدودو الضمان (فيما يلي: "مكורות") تعلن بهذا عن تغيير في شروط الحد الأدنى المهني بخصوص تجربة مقالة سابقة وعن تأجيل المواعيد كما يلي:

1. تغيير شرط الحد الأدنى المهني: صيغة بند 6.3 للطلية (شرط حد أدنى مهني) يتغير بالصيغة التالية:

" 6.3 شروط حد أدنى تجربة مهنية سابقة

المتعهد نفذ ، بكونه مقاولا رئيسيا أو مقاولا ثانويا، على الأقل محطتين ثانويتين للكهرباء التي اقامة كل احدة منهن بدأت ، على الاكثر ، يوم 1.1.2008.

المحطتان نفذتا في اسرائيل في اطار مشروع واحد، أو بدلا من ذلك، المحطتان واحدة نفذت في اطار مشروع واحد والمحطة الثانوية الثانية نفذت في اطار مشروع ثان فقط المشروعان نفذتا في اسرائيل.

على الأقل واحدة من المحطتين الثانويتين نفذت في نظام تخطيط - تنفيذ (التخطيط يمكن ان ينفذ كله او جزء منه ايضا قبل الموعد 1.1.2008).

كل واحدة من المحطتين الثانويتين كانت فعالة (سواء كانت مربوطة وتعمل بشبكة كهرباء لشركة كهرباء اسرائيل) بشكل متتابع لفترة أكثر من سنة واحدة على الأقل قبل الموعد الاخير لتقديم العروض . لا الزام ان تكون المحطتين الثانويتين تعملان في الموعد الاخير لتقديم العروض . توقف العمل لغرض اعمال صيانة عادية (ليس ناجم عن خلل) لا يحتسب على انه منفصلة من فترة التشغيل المتتابع المطلوبة.

لغرض شرط الحد الأدنى هذا:

"المتعهد" - المتعهد بنفسه او مبادر مشترك هو شريك فيه .

"نفذ" - أعمال التخطيط (على الأقل في واحدة من المحطتين الثانويتين المعروضتين) واقامة المحطتين الثانويتين المعروضة لغرض اثبات التجربة المطلوبة في شرط الحد الأدنى شملت بداخل عمل المتعهد تجاه طالب العمل منه. ذلك بين الاعمال التي نفذت فعليا من قبل المتعهد بنفسه ، سواء نفذت بشكل فعلي من قبل مقاول ثانوي للمتعهد أو نفذت فعليا بجزء من قبل المتعهد و الباقي من قبل المقاول الثانوي.

"محطة ثانوية" - كل واحد من المحطات الثانوية كانت محطة ثانوية كهربائية ذات ضغط حد أدنى ، على الأقل ، 161Kv التي تشمل :

على الأقل محول واحد، وايضا

على الأقل خطين تجميع موصولة بينهما، وايضا

على الأقل مساحتي تغذية التي تشكل جزءا من شبكة توصيل لشركة كهرباء اسرائيل.

2. تأجيل مواعيد:

2.1 الموعد الاخير لتقديم اسئلة ايضاح هو حتى يوم 13.12.2018.

2.2 الموعد الاخير لتقديم العروض للمناقصة هو حتى يوم 25.12.2018 الساعة 12:00.

3. لقاء وجولة متعهدين (بند 3.1 للطلية):

3.1 بقاء وجولة متعهدين جرت يوم 8.10.2018 (بروتوكول اللقاء متوفر للاطلاع والتنزيل من موقع الانترنت التابع للشركة).

جهات المعنية بالاشترك في لقاء وجولة متعهدين - الاشترك بشكل واحدا من شروط الحد الأدنى للمناقصة - يتوجهون حتى

يوم 29.11.2018 بطلب مناسب كتابيا ، للسيد افي اسياغ بالبريد الالكتروني assayaga@mekorot.co.il ويتأكد من تلقي التوجه بهاتف 03-6230735/781.

3.2 في حال وقررت مكורות عقد لقاء وجولة متعهدين اضافية تنشر التفاصيل في اعلان اضافي .

3.3 يوضح ان جهات التي تم توثيق اشراكها في اللقاء الاول من قبل مكורות (كما هو مفصل في بروتوكول اللقاء المذكور) - غير ملزمين بالاشترك في اللقاء وجولة المتعهدين الاضافية ، اذا قررت مكורות اجراؤه .

كل باقي شروط المناقصة بقيت بدون تغيير بما في ذلك التعليمات التي تسري على كفالة العرض وسرياتها ، على الأقل ، حتى يوم 11.2.2019 (انظر لهذا

الغرض لبند 6.1.4 للطلية وبند 4 بروتوكول اللقاء وجولة المتعهدين).

لجنة المناقصات المركزية

الاعلان منشور في موقع الانترنت لمكורות قسم مناقصات

<http://www.mekorot.co.il>

الاعلان منشور بالصحافة العبرية والصحافة العربية

يوضح انه في كل حال الصيغة المحددة هي الصيغة المنشورة باللغة العبرية