

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר דרומי מאגר

פרמטרים כלליים						
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום	
0.17	מג"ל	בורן	B	03/11/20	יציאה ממאגר לפני חיטוי	
< 1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	03/11/20		
84	מג"ל	סידן	CA	03/11/20		
256	מג"ל	כלוריד	CL	03/11/20		
22	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	03/11/20		
5.5	מג"ל	חמצן מומס	DO	03/11/20		
1501	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	03/11/20		
170	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	03/11/20		
44.1	מג"ל	אשלגן	K	03/11/20		
25.8	מג"ל	מגנזיום	MG	03/11/20		
157	מג"ל	נתרן	NA	03/11/20		
2.03	מג"ל	אמוניה	NH4	03/11/20		
2.95	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	03/11/20		
3.89	מג"ל	חנקית	NO2	03/11/20		
18	מג"ל	חנקה	NO3	03/11/20		
8.257	מג"ל	חנקן כללי	NT	03/11/20		
8.08	-	הגבה בשדה	PHFD	03/11/20		
5.05	מג"ל	זרחה	PO4	03/11/20		
3.8433	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	03/11/20		
22	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	03/11/20		
17.4	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	03/11/20		
מבחן מוקדם שלילי	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	03/11/20		יציאה ממאגר אחרי חיטוי
0.82	מג"ל	כלור כללי	RTCL	03/11/20		

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר מערבי מאגר

פרמטרים כלליים						
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום	
1.27	מג"ל	כלור כללי	RTCL	19/11/20	כניסה למאגר המקבל מים מהמט"ש	
1.8	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	19/11/20		
0.17	מג"ל	בורון	B	03/11/20	יציאה ממאגר לפני חיטוי	
1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	03/11/20		
84	מג"ל	סידן	CA	03/11/20		
255	מג"ל	כלוריד	CL	03/11/20		
28	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	03/11/20		
7.95	מג"ל	חמצן מומס	DO	03/11/20		
1528	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	03/11/20		
35000	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	03/11/20		
43.4	מג"ל	אשלגן	K	03/11/20		
21.3	מג"ל	מגנזיום	MG	03/11/20		
154	מג"ל	נתרן	NA	03/11/20		
11	מג"ל	אמוניה	NH4	03/11/20		
11.5	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	03/11/20		
8.71	מג"ל	חנקית	NO2	03/11/20		
17	מג"ל	חנקה	NO3	03/11/20		
18.023	מג"ל	חנקן כללי	NT	03/11/20		
7.96	-	הגבה בשדה	PHFD	03/11/20		
4.65	מג"ל	זרחה	PO4	03/11/20		
3.8851	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	03/11/20		
20	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	03/11/20		
12.8	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	03/11/20		
> 1600	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	03/11/20		יציאה ממאגר אחרי חיטוי
1.97	מג"ל	כלור כללי	RTCL	03/11/20		

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : עמק חפר-קולחים

שם מאגר: חפר צפוני מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
0.2	מג"ל	בורון	B	24/11/20	יציאה ממאגר לפני חיטוי
1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	24/11/20	
84	מג"ל	סידן	CA	24/11/20	
224	מג"ל	כלוריד	CL	24/11/20	
20	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	24/11/20	
5.9	מג"ל	חמצן מומס	DO	24/11/20	
1364	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	24/11/20	
2800	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	24/11/20	
40.9	מג"ל	אשלגן	K	24/11/20	
21.8	מג"ל	מגנזיום	MG	24/11/20	
142	מג"ל	נתרן	NA	24/11/20	
0.65	מג"ל	אמוניה	NH4	24/11/20	
1.88	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	24/11/20	
3.46	מג"ל	חנקית	NO2	24/11/20	
33	מג"ל	חנקה	NO3	24/11/20	
10.508	מג"ל	חנקן כללי	NT	24/11/20	
7.59	-	הגבה בשדה	PHFD	24/11/20	
5.66	מג"ל	זרחה	PO4	24/11/20	
3.5699	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	24/11/20	
7.6	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	24/11/20	
4.9	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	24/11/20	