

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : תשלובת הקישון

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
170	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	04/01/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
4			BOD	05/01/21	
186	מג"ל	כלוריד	CL	05/01/21	
26	מג"ל	צח"כ	COD	05/01/21	
994	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	05/01/21	
19	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	05/01/21	
16.8	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	05/01/21	
130	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	06/01/21	
0.12	מג"ל	בורון	B	11/01/21	
5			BOD	11/01/21	
56	מג"ל	סידן	CA	11/01/21	
185	מג"ל	כלוריד	CL	11/01/21	
30	מג"ל	צח"כ	COD	11/01/21	
991	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	11/01/21	
13	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	11/01/21	
8.6	מג"ל	אשלגן	K	11/01/21	
21	מג"ל	מגנזיום	MG	11/01/21	
107	מג"ל	נתרן	NA	11/01/21	
1.42	מג"ל	אמוניה	NH4	11/01/21	
2.76	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	11/01/21	
1.09	מג"ל	חנקית	NO2	11/01/21	
21	מג"ל	חנקה	NO3	11/01/21	
7.917	מג"ל	חנקן כללי	NT	11/01/21	
7.21	-	הגבה בשדה	PHFD	11/01/21	
0.84	מג"ל	זרחה	PO4	11/01/21	
3.0954	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	11/01/21	
16	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	11/01/21	
13.7	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	11/01/21	
184	מג"ל	כלוריד	CL	17/01/21	
29	מג"ל	צח"כ	COD	17/01/21	
981	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	17/01/21	
33	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	17/01/21	
25	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	17/01/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : תשלובת הקישון

שם מאגר: כ.ברוך מאגר צד

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
24	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	17/01/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
3			BOD	19/01/21	
183	מג"ל	כלוריד	CL	19/01/21	
26	מג"ל	צח"כ	COD	19/01/21	
980	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	19/01/21	
79	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	19/01/21	
20	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	19/01/21	
25	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	19/01/21	
1			BOD	25/01/21	
186	מג"ל	כלוריד	CL	25/01/21	
22	מג"ל	צח"כ	COD	25/01/21	
999	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	25/01/21	
23	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	25/01/21	
8.3	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	25/01/21	
10.5	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	25/01/21	
2			BOD	27/01/21	
184	מג"ל	כלוריד	CL	27/01/21	
22	מג"ל	צח"כ	COD	27/01/21	
975	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	27/01/21	
4.5	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	27/01/21	
8.6	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	27/01/21	
7.63	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	27/01/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : תשלובת הקישון

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
< 0.05	מג"ל	כלור כללי	RTCL	19/01/21	כניסה למאגר המקבל מים מהמט"ש
8.08	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	19/01/21	
0.24	מג"ל	בורון	B	05/01/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
1	מג"ל	צח"ב מסונן	BODF	05/01/21	
67	מג"ל	סידן	CA	05/01/21	
335	מג"ל	כלוריד	CL	05/01/21	
31	מג"ל	צח"כ מסונן	CODF	05/01/21	
5.08	מג"ל	חמצן מומס	DO	05/01/21	
1705	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	05/01/21	
120	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	05/01/21	
40.2	מג"ל	אשלגן	K	05/01/21	
34.5	מג"ל	מגנזיום	MG	05/01/21	
201	מג"ל	נתרן	NA	05/01/21	
1.08	מג"ל	אמוניה	NH4	05/01/21	
3.18	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	05/01/21	
1.52	מג"ל	חנקית	NO2	05/01/21	
64	מג"ל	חנקה	NO3	05/01/21	
18.356	מג"ל	חנקן כללי	NT	05/01/21	
7.72	-	הגבה בשדה	PHFD	05/01/21	
8.6	מג"ל	זרחה	PO4	05/01/21	
4.9744	-	יחס ספיחת נתרן	SAR	05/01/21	
23	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	05/01/21	
34	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	05/01/21	
9			BOD	19/01/21	
330	מג"ל	כלוריד	CL	19/01/21	
50	מג"ל	צח"כ	COD	19/01/21	
1700	מיקרוסימנס/ס"מ	מוליכות חשמלית	EC	19/01/21	
3.28	מג"ל	אמוניה	NH4	19/01/21	
4.53	מג"ל	חנקן קלדל	NKJT	19/01/21	
5.42	מג"ל	חנקית	NO2	19/01/21	
58	מג"ל	חנקה	NO3	19/01/21	
19.496	מג"ל	חנקן כללי	NT	19/01/21	
18	מג"ל	מוצקים מרחפים 105 צלסיוס	SS10	19/01/21	

טופס דיווח תוצאות איכות קולחים באינטרנט

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד - 2014

מפעל השבה : תשלובת הקישון

שם מאגר: מעלה קישון מאגר

פרמטרים כלליים					
תוצאה	שם יחידה	שם פרמטר	סימול פרמטר	תאריך דיגום	נקודת דיגום
19.5	יע"ן	עכירות שדה	TUFD	19/01/21	יציאה ממאגר לפני חיטוי
מבחן מוקדם שלילי	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	03/01/21	יציאה ממאגר אחרי חיטוי
1.3	מג"ל	כלור כללי	RTCL	03/01/21	
< 1.8	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	05/01/21	
מבחן מוקדם שלילי	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	10/01/21	
1.3	מג"ל	כלור כללי	RTCL	10/01/21	
מבחן מוקדם שלילי	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	17/01/21	
1.52	מג"ל	כלור כללי	RTCL	17/01/21	
מבחן מוקדם שלילי	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	19/01/21	
2.3	מג"ל	כלור כללי	RTCL	19/01/21	
< 1.8	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	24/01/21	
1	מג"ל	כלור כללי	RTCL	24/01/21	
מבחן מוקדם שלילי	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	27/01/21	
1.66	מג"ל	כלור כללי	RTCL	27/01/21	
מבחן מוקדם שלילי	יח' ל-100 מ"ל	קוליפורם צואתי	FMPN	31/01/21	
2.9	מג"ל	כלור כללי	RTCL	31/01/21	